

**Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice**

Pismo: 48/2009/IX/6

Skierniewice dnia: 2009-10-01

Według rozdzielnika
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-09-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Skierniewicach w trybie **przetargu ofertowego**, na:

„Modernizację I - ciągu spalin kotła WR-25 nr 4 poprzez wymianę orurowania całej komory paleniskowej wraz ze zmianą podziałki rur na przewale kotła w Ciepłowni Miejskiej w Skierniewicach”

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ ZMIANĘ PODZIAŁKI NA PRZEWALE KOTŁA??

Stanowisko Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Aby rozszerzyć podziałkę rur na przewale kotła należy wykonać ekran tylny rozszerzoną podziałką jak również odcinki węzownic sekcji 1, 2, 3 i 4 II ciągu niezbędnych do rozszerzenia podziałki przewału

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

mgr Elżbieta Kaczorowska